


## 県営太陽光発電所の運転・維持管理状況

○太陽光発電所の運転・維持管理 [令和3年12月分]

運転状況	・特に異常なく運転中。 ・12月18,19,28,31日(計4日)パネル全面が雪に覆われ、発電量ゼロ。					
	停電作業		土木工作物	電気工作物	波及	その他
	事故	0回	0回	0回	0回	0回
	作業	0回	0回	0回	0回	
点検状況	巡視点検	12月2日(1時間35分)、12月22日(1時間50分)		計測点検	12月22日(1時間50分)	
	発電設備	特に異常なし。				
	PCS	特に異常なし。				
	変電設備	特に異常なし。				
	その他	計測データに異常値有り。情報処理装置再起動により復旧。その他、異常なし。				
	記事	特に異常なし。				
作業状況	12月27日 太陽光パネル1枚交換。					
	12月11～12、20～27日、計測データに異常あり、エンクロージャ内情報処理装置再起動により復旧。					
その他						



2021/12/31 12:11:32  
 91ヨココウパワーション01  
 ホームページ

令和3年12月31日 12:11  
 太陽光発電所の状況