

県営太陽光発電所の運転・維持管理状況

○太陽光発電所の運転・維持管理 [平成29年11月分]

運転状況	・特に異常なく運転中。					
	停電作業	事故	土木工作物	電気工作物	波及	その他
		作業	0回	0回	0回	0回

点検状況	巡視点検	11月6日(1時間40分)、11月30日(2時間50分)	計測点検	11月30日(2時間50分)
	発電設備	12月10日 外部全般点検等実施。12月20日～21日 パネル絶縁抵抗測定実施。特に異常なし。		
	PCS	12月10日 外部全般点検等実施。特に異常なし。		
	変電設備	12月10日 外部全般点検等実施。特に異常なし。		
	その他	特に異常なし。		
	記事	・12月10日 電気設備点検(絶縁抵抗測定、接地抵抗測定等)。 ・12月20日～21日 電気設備点検(パネル絶縁抵抗測定)。※発電に支障の無い日没後に実施。		

作業状況	
------	--

その他	
-----	--



平成29年11月30日 12:00
太陽光発電所の状況