

## 仕様書に関する質問の回答

### ■教室エアコン更新修繕業務

質問事項	回 答
<p>2006年以前の建物について工事を行う際はアスベスト調査が必要と考えますが、入札説明書にアスベスト調査及びアスベストがあった場合の作業工程に関する記載がありません。調査等は不要と考えていいのでしょうか。</p>	<p>平成19(2007)年1月 山形職業能力開発専門校における「吹付けアスベスト(石綿)等使用実態(補足)調査」において、アスベストをその重量の0.1%を超えかつ1%以下を含有する、吹付アスベスト等を当施設の建材として使用していない旨の報告を受けています。</p>