

山形県立寒河江工業高等学校改築整備事業

入札説明書等に関する個別対話結果

令和2年3月30日

山形県

山形県立寒河江工業高等学校改築整備事業 入札説明書等に関する個別対話結果

No.	議題	資料名	ページ番号	該当箇所	個別対話参加者からの質問内容	回答
1	ユニバーサルデザインについて	入札説明書	P.5他		どの程度障がい者に配慮した施設・設備とすべきかについて、確認したい。	要求水準書に記載した内容が、本県の求める水準であり、これ以上の内容を、サービスの対価の範囲内で独自に提案いただくことは可能です。
2	不可抗力について	事業契約約款(案)	P.42	不可抗力	このたびの新型コロナウイルス感染症のような事象による影響で、契約関係書類に従って業務を実施できなくなった場合は、不可抗力に該当するか。	個別の状況に応じて判断することとなりますが、このたびの新型コロナウイルス感染症の影響により遅延等が発生した場合には、不可抗力に該当します。
3	工事用車両通路について	要求水準書	P.14	全体配置・動線	工事用車両の出入り口や敷地内の工事用車両の通行経路について、制限はあるのか。	工事用車両の出入り口や敷地内の工事用車両の通行経路については、要求水準書P.14の「①全体配置・動線(b)」に記載のとおり、東側の私道を使用しないこと以外は、制限はありません。ただし、工事期間中も、学校敷地内で教育活動が継続されることに十分留意し、要求水準書P.50の「工事計画策定に当たり留意すべき項目」、P.55～P.56の「⑥施設利用者への安全対策業務」及びP.56の「⑦近隣対応・対策業務」の内容を遵守してください。
4	床面積の定義について	要求水準書	P.17	施設規模及び必要諸室	室外機置場等、屋外面積を延床面積の上限から除外することは可能か。	面積は、建築基準法第92条で規定されている延べ面積とします。
5	雨水排水について	要求水準書	P.19	外構計画	雨水排水については、原則、敷地内浸透となっているが、コスト削減の観点から、既存水路に排水することはできないか。	不可とします。
6	監視カメラについて	要求水準書	P.25	資料7	昇降口に監視カメラを設置するとの記載があるが、維持管理業務を実施する民間事業者のコントロールセンターで遠隔監視しなければならないという意図か。	現地(新校舎内)で、監視モニター(長時間録画機能付)による一元管理ができることを想定しています。
7	女子生徒更衣室の扱いについて	要求水準書	P.33		女子生徒更衣室の分散配置の是非を確認したい。	保安管理上、女子生徒更衣室の分散配置は不可とします。
8	ブルペンについて	要求水準書	P.41		「野球場レフト側に2名が同時に投球練習を行うことができるブルペンを設置」との要求水準だが、現在のグラウンドにあるような屋内施設の設置を想定しているのか。	屋内施設の設置は想定していません。

No.	議題	資料名	ページ 番号	該当箇所	個別対話参加者からの質問内容	回答
9	地盤調査について	要求水準書		資料5	平成30年11月に行った6本のボーリングについて記事の入った柱状図の提示をお願いしたい。	「閲覧資料3 事業予定地地盤調査資料」を閲覧してください。
10	各教室の形と備品配置について	要求水準書		資料8全般	要求される備品について、寸法、個数、設置箇所等に関して、提案する教室の形状に合わせて軽微な変更が認められるか確認したい。	要求水準書に記載した内容に基づき、それと同等以上となるよう提案してください。
11	備品の確認について	要求水準書		資料8	「資料8 什器・備品リスト(参考仕様)」に記載の産振備品の一部について、代替品を提案して良いか、確認したい。	「資料8 什器・備品リスト(参考仕様)」に記載の産振備品と同等以上のものであれば、提案可能です。
12	備品リストに無い家具の扱いについて	要求水準書		資料8	「資料8 什器・備品リスト(参考仕様)」に記載はないが、機能上、必要・有効と考えられる家具等の扱いを確認したい。	「資料8 什器・備品リスト(参考仕様)」に記載のある什器備品については、必ず調達・設置することを求めますが、記載のない什器備品は調達・設置する必要はありません。ただし、「資料8 什器・備品リスト(参考仕様)」に記載のないものについても、サービスの対価の範囲内で、独自に提案いただくことは可能です(提案内容によっては、加点要素となります)。
13	備品について	要求水準書		資料8	備品について、契約後に調達する内容を変更することはあり得るか。また、あり得る場合、変更の結果、調達費用が増加した場合はどのような対応になるのか。	要求水準書P.54「イ その他」に記載のとおり、調達する内容は変更することも想定されます。調達費用が増加する場合には、協議に応じます。
14	什器・備品の廃番及び価格改定について	要求水準書		資料8	納入予定品の廃番・廃止や大きな価格改定等の際の対応について、確認したい。	要求水準書P.54「イ その他」に記載のとおり、本県と協議の上、代替の産振備品を選定・調達していただくことを想定しています。
15	工作機械の加工設備について	要求水準書		資料8	各種工作機械の規格の中で、加工に必要とする周辺設備と切削工具は想定されているのか。	各種工作機械については、本県への引き渡し後、すぐに授業において基本的な実習ができるような周辺設備や切削工具を付属して調達・設置していただくことを想定しています。必要とする周辺設備や切削工具の例は、「(別紙)各種工作機械の主な周辺設備や切削工具の例示」とおりです。

No.	議題	資料名	ページ 番号	該当箇所	個別対話参加者からの質問内容	回答
16	備品について	要求水準書		資料8	MC実習室兼準備室の調達備品として挙げられている、マシニングセンターについて、付属品は必要ないか。	マシニングセンターについては、本県への引き渡し後、すぐに授業において基本的な実習ができるような周辺設備や切削工具を付属して調達・設置していただくことを想定しています。 必要とする周辺設備や切削工具の例は、「(別紙)各種工作機械の主な周辺設備や切削工具の例示」とおりです。
17	什器・備品リストについて	要求水準書		資料8 金属加工実習室兼準備室(立形フライス盤)	備考欄に記載の「1台は移設(事業範囲)」の内容について、想定している内容を確認したい。	2台を新規で調達し、1台を既存校舎から移設することを示しています。 なお、新規調達及び移設のいずれについても、本事業の中で実施していただく想定です。
18	工作機械の付属部品について	要求水準書		資料8 電子機械科制御実習室(レーザー加工機)・ 情報技術科電子制御実習室(加工機制御実習装置)	別途付属PCが必要になると想定しているが、要求水準書に記載はない。必要と考えてよいのか。	資料8「什器・備品リスト(参考仕様)」において、制御実習室及び電子制御実習室に設置することとしているノートパソコンを、それぞれレーザー加工機、加工機制御実習装置の制御用パソコンとしても使用しますので、資料8「什器・備品リスト(参考仕様)」に記載のとおり調達してください。
19	工作機械の付属部品について	要求水準書		資料8 電子機械科制御実習室(レーザー加工機)	ノートパソコン10台について、備考欄に「同室のFA制御実習システム、レーザー加工機、3Dモデリングマシンが制御できること」とあるが、1台のノートパソコンで、同時に複数の機器を制御することは想定されるか。	1台のノートパソコンで、同時に複数の機器を制御することは想定していませんが、10台それぞれが、FA制御実習システム、レーザー加工機及び3Dモデリングマシンを全て制御できるようにしてください。
20	提案書副本の匿名表記について	様式集		入札及び提案に係る書類 作成要領	提案書副本の作成にあたり、代表企業、構成企業、協力企業以外のアドバイザー企業や金融機関等については、企業名を伏せずに記載してもよいか。	提案書の副本については、全ての企業名を伏せて作成してください。
21	リスク負担について	実施方針		資料2 リスク分担表	リスクの種類「インフラ供給」の詳細について、確認したい。	水道や電気等のインフラの供給停止により、工事や維持管理に支障が生じた場合のリスク分担を示しています。