

定期水質検査結果(令和6年度)

採水区分		原水		番号	水質検査実施地点名称													備考	
				6	魚清水取水場										最高	最低	平均		
試料採取時の記録事項	採水月日	4月11日	5月22日	6月5日	7月3日	8月6日	9月4日	10月17日	11月6日										
	採水時刻	9:47	9:35	9:34	9:50	9:56	9:32	10:07	9:34										
	天候(前日)	晴	晴	雨	晴	晴	晴	雨	曇										
	天候(当日)	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	雨										
	気温(℃)	8.5	14.0	16.0	22.0	28.5	24.0	16.0	7.0										
	水温(℃)	7.0	13.5	14.0	17.0	21.2	20.1	15.0	11.0										
残留塩素(mg/L)																			
水質基準項目		単位	検査結果										最高	最低	平均	備考			
1	一般細菌	個/mL	65	560	520	840	1200	1400	590	190					1400		65	670	病原微生物
2	大腸菌	-	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出					-	-	-		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003	金属類	
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005		
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001		
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001		
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001		
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004						<0.004	<0.004	<0.004	無機物	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	消毒副生成物	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.2			0.2			0.2						0.2	0.2	0.2	無機物	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08			<0.08			<0.08						<0.08	<0.08	<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.05			<0.05			<0.05						<0.05	<0.05	<0.05		
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	有機物	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001		
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001		
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001		
20	ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	消毒副生成物	
21	塩素酸	mg/L																	
22	クロロ酢酸	mg/L																	
23	クロロホルム	mg/L																	
24	ジクロロ酢酸	mg/L																	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L																	
26	臭素酸	mg/L																	
27	総トリハロメタン	mg/L																	
28	トリクロロ酢酸	mg/L																	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L																	
30	ブロモホルム	mg/L																	
31	ホルムアルデヒド	mg/L																	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.002			0.001			<0.001						0.002	<0.001	0.001	金属類	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.047			0.060			0.024						0.060	0.024	0.044		
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03			0.08			0.07						0.08	0.03	0.06		
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.001			0.003			<0.001						0.003	<0.001	0.001	無機物	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3			4			4						4	3	4		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.004			0.010			0.005						0.010	0.004	0.006	金属類	
38	塩化物イオン	mg/L	5	5	5	4	4	4	4	5					5	4	5	その他	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	9			13			14						14	9	12	無機物	
40	蒸発残留物	mg/L	16			47			43						47	16	35		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	有機物	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		0.000001	<0.000001	<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005		
45	フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	0.8	1.0	1.6	0.9	1.2	0.9	0.7					1.6	0.7	1.0		
47	pH値	-	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2					7.3	7.1	7.2	その他	
48	味	-																	
49	臭気	-	微土臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭					-	-	-		
50	色度	度	5.4	5.8	5.7	8.9	6.4	7.7	5.3	5.1					8.9	5.1	6.3		
51	濁度	度	0.9	1.1	0.6	0.9	0.9	1.0	0.7	0.7					1.1	0.6	0.9		
検査機関 ※1			2	2	2	2	2	2	2	2									

※1 検査機関：1=事務所、2=(株)理研分析センター



定期水質検査結果(令和6年度)

採水区分	原水	番号	水質検査実施地点名称					
		6	魚清水取水場					
試料採取時の記録事項	採水月日	5月22日	7月3日	9月4日				
	採水時間	9:35	9:50	9:32				
	天候(前日)	晴	晴	晴				
	天候(当日)	晴	曇	晴				
	気温(℃)	14.0	22.0	24.0				
	水温(℃)	13.5	17.0	20.1				
	残留塩素(mg/L)							
水質管理目標設定項目のうち15農薬類		検査結果						
農薬名※2	用途	目標値※1(mg/L)	検出値	目標値との比	検出値	目標値との比	検出値	目標値との比
1 1,3-ジクロロプロペン(D-D)	殺虫剤	0.05	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
2 2,2-DPA(ダラボン)	除草剤	0.08	<0.001	0.00	<0.001	0.00	<0.001	0.00
3 2,4-D(2,4-PA)	除草剤	0.02	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
4 EPN	殺虫剤	0.004	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
5 MCPA	除草剤	0.005	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
6 アシユラム	除草剤	0.9	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
7 アセフェート	殺虫剤、殺菌剤	0.006	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
8 アトラジン	除草剤	0.01	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
9 アニロホス	除草剤	0.003	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
10 アミトラス	殺虫剤	0.006	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
11 アラクロール	除草剤	0.03	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
12 イソキサチオン	殺虫剤	0.005	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
13 イソフェンホス	殺菌剤	0.001	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
14 イソプロカルブ(MIPC)	殺虫剤	0.01	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
15 イソプロチオラン(IPT)	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.3	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
16 イソフェンカルバノン	除草剤	0.002	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
17 イソベンホス(IBP)	殺菌剤	0.09	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
18 イミダタジン	殺虫剤、殺菌剤	0.006	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
19 インダノファン	除草剤	0.009	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
20 エスプロカルブ	除草剤	0.03	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
21 エトフェンプロックス	殺虫剤、殺菌剤	0.08	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
22 エンドスルファン(ベンゾエビン)	殺虫剤	0.01	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
23 オキサジクロメホン	除草剤	0.02	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
24 オキシノン(有機銅)	殺菌剤	0.03	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00
25 オリサストロビン	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
26 カズサホス	殺虫剤	0.0006	<0.000006	0.00	<0.000006	0.00	<0.000006	0.00
27 カフェンストロール	殺虫剤、除草剤	0.008	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
28 カルタップ	殺虫剤、殺菌剤、除草剤	0.08	<0.001	0.00	<0.001	0.00	<0.001	0.00
29 カルバシル(NAC)	殺虫剤	0.02	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
30 カルボフラン	代謝物	0.0003	<0.000005	0.00	<0.000005	0.00	<0.000005	0.00
31 キノラミン(ACN)	除草剤	0.005	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
32 キヤブタン	殺菌剤	0.3	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
33 クミロン	除草剤	0.3	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
34 グリホサート	殺菌剤	2	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
35 グルホシネート	除草剤、植物成長調整剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
36 クロメプロップ	除草剤	0.02	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
37 クロロニトロフェン(CNP)	除草剤	0.0001	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
38 クロロピリホス	殺虫剤	0.003	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
39 クロタコニル(TPN)	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
40 シアナジン	除草剤	0.001	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
41 シアノホス(CYAP)	殺虫剤	0.003	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
42 ジウロン(DCMU)	除草剤	0.02	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
43 ジクロベニル(DBN)	除草剤	0.03	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
44 ジカロールボス(DDVP)	殺虫剤	0.008	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
45 ジクワット	除草剤	0.01	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
46 ジスルホトン(エチルチオメトン)	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
47 ジチオカルバメート系農薬	殺虫剤、殺菌剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
48 ジチオピル	除草剤	0.009	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
49 シンロホップチル	除草剤	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
50 シマジン(CAT)	除草剤	0.003	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
51 ジメタトリン	除草剤	0.02	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
52 ジトエート	殺虫剤	0.05	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
53 シマトリン	除草剤	0.03	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
54 ダイアジノン	殺虫剤、殺菌剤	0.003	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
55 ダイムロン	殺虫剤、殺菌剤、除草剤	0.8	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
56 ダズメット、メタム(カーベム)及びメチルイソシアネート	殺虫剤、殺菌剤、除草剤	0.01	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
57 チアジニル	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00	<0.001	0.00
58 チウラム	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
59 チオジカルブ	殺虫剤	0.08	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
水質管理目標設定項目のうち15農薬類		検査結果						
農薬名※2	用途	目標値※1(mg/L)	検出値	目標値との比	検出値	目標値との比	検出値	目標値との比
60 チオファネートメチル	殺虫剤、殺菌剤	0.3	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
61 チオベンカルブ	除草剤	0.02	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
62 テフリトリオン	除草剤	0.002	0.00004	0.02	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
63 テルブカルブ(MBPMC)	除草剤	0.02	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
64 トリクロピル	除草剤	0.006	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
65 トリクロホン(DEP)	殺虫剤	0.005	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
66 トリシクザール	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.1	0.000005	0.00	<0.000002	0.00	0.000002	0.00
67 トリフルラジン	除草剤	0.06	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
68 ナプロホミド	除草剤	0.03	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
69 バラコート	除草剤	0.01	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
70 ビベロホス	除草剤	0.0009	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
71 ビラクロニル	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
72 ビラキシフェン	除草剤	0.004	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
73 ビラゾリネート(ビラゾレート)	除草剤	0.02	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
74 ビリダフェンチオン	殺虫剤	0.002	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
75 ビリブチカルブ	除草剤	0.02	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
76 ビロキロン	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
77 ファイロニル	殺虫剤、殺菌剤	0.0005	<0.000005	0.00	<0.000005	0.00	<0.000005	0.00
78 フェニトロチオン(MEP)	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.01	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
79 フェノカルブ(BPMC)	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
80 フェリムゾン	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
81 フェンチオン(MPP)	殺虫剤	0.006	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
82 フェントエート(PAP)	殺虫剤、殺菌剤	0.007	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
83 フェントザミド	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
84 フサライド	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
85 ブタクロール	除草剤	0.03	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
86 ブタミホス	除草剤	0.02	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
87 ブプロフェジン	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
88 フルアジナム	殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
89 プレチアラール	除草剤	0.05	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
90 プロシモドン	殺菌剤	0.09	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
91 プロチオホス	殺虫剤	0.007	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
92 プロピコナゾール	殺菌剤	0.05	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
93 プロピザミド	除草剤	0.05	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
94 プロベナゾール	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
95 プロモブチド	殺虫剤、除草剤	0.1	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
96 ペノミル	殺菌剤	0.02	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
97 ペンシクロン	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
98 ペンゾピシクロン	除草剤	0.09	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
99 ペンゾフェナップ	除草剤	0.005	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
100 ベンタゾン	除草剤	0.2	<0.000002	0.00	<0.000002	0.00	<0.000002	0.00
101 ベンデイメタリン	除草剤、植物成長調整剤	0.3	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00