

定期水質検査結果(令和6年度)

様式3-2

採水区分	浄水池	番号	1	水質検査実施地点名称	朝日浄水場
------	-----	----	---	------------	-------

試料採取時の記録事項	採水月日		5月8日		採水時間		9:12		天候(前日)		雨		天候(当日)		雨		気温(°C)		10.0		水温(°C)		9.5		残留塩素(mg/l)		0.5	
	水質管理目標設定項目のうち15農薬類	農薬名	用途	目標値(mg/L)	測定値	目標値との比	測定値	目標値との比	測定値	目標値との比	測定値	目標値との比	測定値	目標値との比	測定値	目標値との比	測定値	目標値との比	測定値	目標値との比	測定値	目標値との比	測定値	目標値との比	測定値	目標値との比	測定値	目標値との比
1	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	殺虫剤	0.05	<0.0002	0.00																							
2	2,2-DPA(ダラボン)	除草剤	0.08	<0.0008	0.00																							
3	2,4-D(2,4-PA)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00																							
4	EPN	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00																							
5	MCPA	除草剤	0.005	<0.00005	0.00																							
6	アシュラム	除草剤	0.9	<0.009	0.00																							
7	アセフェート	殺虫剤・殺菌剤	0.006	<0.00006	0.00																							
8	アトラジン	除草剤	0.01	<0.0001	0.00																							
9	アニロホス	除草剤	0.003	<0.00003	0.00																							
10	アミトラス	殺虫剤	0.006	<0.00006	0.00																							
11	アラクロール	除草剤	0.03	<0.0003	0.00																							
12	イソキサチオン	殺虫剤	0.005	<0.00005	0.00																							
13	イソフェンホス	殺菌剤	0.001	<0.00001	0.00																							
14	イソプロカルブ(MIPC)	殺虫剤	0.01	<0.0001	0.00																							
15	イソプロチオラン(IPT)	殺菌剤、殺虫剤、植物成長調整剤	0.3	<0.003	0.00																							
16	イソフェンカルバゾン	除草剤	0.002	<0.00002	0.00																							
17	イソプロベンホス(IPP)	殺菌剤	0.09	<0.0009	0.00																							
18	イミノクタジン	殺虫剤、殺菌剤	0.006	<0.00006	0.00																							
19	インダナファン	除草剤	0.009	<0.00009	0.00																							
20	エスプロカルブ	除草剤	0.03	<0.0003	0.00																							
21	エトフェンブロックス	殺虫剤、殺菌剤	0.08	<0.0008	0.00																							
22	エンドスルファン(ペンゾエビン)	殺虫剤	0.01	<0.0001	0.00																							
23	オキサジクロメホン	除草剤	0.02	<0.0002	0.00																							
24	オキサシン銅(有機銅)	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00																							
25	オリサストロビン	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00																							
26	カズサホス	殺虫剤	0.0006	<0.000006	0.00																							
27	カフエンストール	殺虫剤、除草剤	0.008	<0.00008	0.00																							
28	カルタップ	殺虫剤、殺菌剤、除草剤	0.08	<0.0008	0.00																							
29	カルバシル(NAC)	殺虫剤	0.02	<0.0002	0.00																							
30	カルボフラン	代謝物	0.0003	<0.000003	0.00																							
31	キノクラミン(ACN)	除草剤	0.005	<0.00005	0.00																							
32	キャプタン	殺菌剤	0.3	<0.003	0.00																							
33	クミルロン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00																							
34	グリホサート	除草剤	2	<0.02	0.00																							
35	グリホシネート	除草剤、植物成長調整剤	0.02	<0.0002	0.00																							
36	クロメプロップ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00																							
37	クロルニトロフェン(CNP)	除草剤	0.0001	<0.00002	0.00																							
38	クロルピリホス	殺虫剤	0.003	<0.00003	0.00																							
39	クロラタロニル(TPN)	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00																							
40	シアナジン	除草剤	0.001	<0.00001	0.00																							
41	シアノホス(CYAP)	殺虫剤	0.003	<0.00003	0.00																							
42	ジウロン(DCMU)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00																							
43	ジクロベニル(DBN)	除草剤	0.03	<0.0003	0.00																							
44	ジクロルボス(DDVP)	殺虫剤	0.008	<0.00008	0.00																							
45	ジクワット	除草剤	0.01	<0.0001	0.00																							
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00																							
47	ジチオカルバメート系農薬	殺菌剤、殺虫剤	0.005 (二硫化炭素として)	<0.00005	0.00																							
48	ジチオピル	除草剤	0.009	<0.00009	0.00																							
49	シハロホップブチル	除草剤	0.006	<0.00006	0.00																							
50	シマジン(CAT)	除草剤	0.003	<0.00003	0.00																							
51	ジメタトリン	除草剤	0.02	<0.0002	0.00																							
52	ジメトエート	殺虫剤	0.05	<0.0005	0.00																							
53	シメトリン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00																							
54	ダイアジン	殺虫剤、殺菌剤	0.003	<0.00003	0.00																							
55	ダイムロン	殺虫剤、殺菌剤、除草剤	0.8	<0.008	0.00																							
56	グリホサート、メタム(カーバム)及びメチルイソシアネート	殺菌剤	0.01 (メチルイソシアネートとして)	<0.0001	0.00																							
57	チアジニル	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00																							
58	チウラム	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00																							
59	チオジカルブ	殺虫剤	0.08	<0.0008	0.00																							
検出値と目標値の比の和			1																									
検査機関 ※2			2																									

※ 検査機関 1: 企業局朝日浄水場 2: 東北環境開発株式会社