

定期水質検査結果(令和6年度)

様式3-2

採水区分	取水	番号	11	水質検査実施地点名称	上名川取水場
------	----	----	----	------------	--------

試料採取時の記録事項	採水月日		5月8日		水質管理目標設定項目のうち15農薬類	農薬名	用途	目標値(mg/L)	測定値		目標値との比		測定値		目標値との比		
	採水時間		10:15						測定値	目標値との比	測定値	目標値との比	測定値	目標値との比			
	天候(前日)		雨						測定値	目標値との比	測定値	目標値との比	測定値	目標値との比			
	天候(当日)		雨														
	気温(°C)		8.5														
	水温(°C)		7.4														
	残留塩素(mg/l)		-														
					1	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	殺虫剤	0.05	<0.0002	0.00							
					2	2,2-DPA(ダラボン)	除草剤	0.08	<0.0008	0.00							
					3	2,4-D(2,4-PA)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00							
					4	EPN	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00							
					5	MCPA	除草剤	0.005	<0.00005	0.00							
					6	アシュラム	除草剤	0.9	<0.009	0.00							
					7	アセフェート	殺虫剤・殺菌剤	0.006	<0.00006	0.00							
					8	アトラジン	除草剤	0.01	<0.0001	0.00							
					9	アニロホス	除草剤	0.003	<0.00003	0.00							
					10	アミトラス	殺虫剤	0.006	<0.00006	0.00							
					11	アラクロール	除草剤	0.03	<0.0003	0.00							
					12	イソキサチオン	殺虫剤	0.005	<0.00005	0.00							
					13	イソフェンホス	殺菌剤	0.001	<0.00001	0.00							
					14	イソプロカルブ(MIPC)	殺虫剤	0.01	<0.0001	0.00							
					15	イソプロチオラン(IPT)	殺菌剤、殺虫剤、植物成長調整剤	0.3	<0.003	0.00							
					16	イソフェンカルバゾン	除草剤	0.002	<0.00002	0.00							
					17	イソベンホス(IBP)	殺菌剤	0.09	<0.0009	0.00							
					18	イミノクタジン	殺虫剤、殺菌剤	0.006	<0.00006	0.00							
					19	インダノファン	除草剤	0.009	<0.00009	0.00							
					20	エスプロカルブ	除草剤	0.03	<0.0003	0.00							
					21	エトフェンプロックス	殺虫剤、殺菌剤	0.08	<0.0008	0.00							
					22	エンドスルファン(ペンゾエビン)	殺虫剤	0.01	<0.0001	0.00							
					23	オキサジクロメホン	除草剤	0.02	<0.0002	0.00							
					24	オキサシン銅(有機銅)	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00							
					25	オリサストロビン	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00							
					26	カズサホス	殺虫剤	0.0006	<0.000006	0.00							
					27	カフェンストール	殺虫剤、除草剤	0.008	<0.00008	0.00							
					28	カルタップ	殺虫剤、殺菌剤、除草剤	0.08	<0.0008	0.00							
					29	カルバシル(NAC)	殺虫剤	0.02	<0.0002	0.00							
					30	カルボフラン	代謝物	0.0003	<0.000003	0.00							
					31	キノクミン(ACN)	除草剤	0.005	<0.00005	0.00							
					32	キャブタン	殺菌剤	0.3	<0.003	0.00							
					33	クミルロン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00							
					34	グリホサート	除草剤	2	<0.02	0.00							
					35	グリホシネート	除草剤、植物成長調整剤	0.02	<0.0002	0.00							
					36	クロメプロップ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00							
					37	クロルニトロフェン(CNP)	除草剤	0.0001	<0.00002	0.00							
					38	クロルピリホス	殺虫剤	0.003	<0.00003	0.00							
					39	クロタロニル(TPN)	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00							
					40	シアナジン	除草剤	0.001	<0.00001	0.00							
					41	シアノホス(CYAP)	殺虫剤	0.003	<0.00003	0.00							
					42	ジウロン(DCMU)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00							
					43	ジクロベニル(DBN)	除草剤	0.03	<0.0003	0.00							
					44	ジクロルボス(DDVP)	殺虫剤	0.008	<0.00008	0.00							
					45	ジクワット	除草剤	0.01	<0.0001	0.00							
					46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00							
					47	ジチオカルバメート系農薬	殺菌剤、殺虫剤	0.005 (二硫化炭素として)	<0.00005	0.00							
					48	ジチオピル	除草剤	0.009	<0.00009	0.00							
					49	シハロホップブチル	除草剤	0.006	<0.00006	0.00							
					50	シマジン(CAT)	除草剤	0.003	<0.00003	0.00							
					51	ジメタトリン	除草剤	0.02	<0.0002	0.00							
					52	ジメトエート	殺虫剤	0.05	<0.0005	0.00							
					53	シメトリン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00							
					54	ダイアジン	殺虫剤、殺菌剤	0.003	<0.00003	0.00							
					55	ダイムロン	殺虫剤、殺菌剤、除草剤	0.8	<0.008	0.00							
					56	グリホサート、メタム(カーバム)及びメチルイソシアネート	殺菌剤	0.01 (メチルイソシアネートとして)	<0.0001	0.00							
					57	チアジニル	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00							
					58	チウラム	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00							
					59	チオジカルブ	殺虫剤	0.08	<0.0008	0.00							

試料採取時の記録事項	採水月日		5月8日		水質管理目標設定項目のうち15農薬類	農薬名	用途	目標値(mg/L)	測定値		目標値との比		測定値		目標値との比	
	採水時間		10:15						測定値	目標値との比	測定値	目標値との比	測定値	目標値との比		
	天候(前日)		雨						測定値	目標値との比	測定値	目標値との比	測定値	目標値との比		
	天候(当日)		雨													
	気温(°C)		8.5													
	水温(°C)		7.4													
	残留塩素(mg/l)		-													
					60	チオファネートメチル	殺虫剤、殺菌剤	0.3	<0.003	0.00						
					61	チオベンカルブ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00						
					62	テフリトリオン	除草剤	0.002	<0.00002	0.00						
					63	テルブカルブ(MBPMC)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00						
					64	トリクロピル	除草剤	0.006	<0.00006	0.00						
					65	トリクロルホン(DEP)	殺虫剤	0.005	<0.00005	0.00						
					66	トリクラゾール	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.1	<0.001	0.00						
					67	トリフルラリン	除草剤	0.06	<0.0006	0.00						
					68	ナブパミド	除草剤	0.03	<0.0003	0.00						
					69	バラコート	除草剤	0.01	<0.0001	0.00						
					70	ビベロホス	除草剤	0.0009	<0.000009	0.00						
					71	ビラクロニル	除草剤	0.01	<0.0001	0.00						
					72	ピラゾキシフェン	除草剤	0.004	<0.00004	0.00						
					73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00						
					74	ピリダフェンチオン	殺虫剤	0.002	<0.00002	0.00						
					75	ピリチカルブ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00						
					76	ピロキロン	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00						
					77	フィブロニル	殺虫剤	0.0005	<0.000005	0.00						
					78	フェニトロチオン(MEP)	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.01	<0.0001	0.00						
					79	フェノカルブ(BPMC)	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00						
					80	フェリムゾン	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00						
					81	フェンチオン(MPP)	殺虫剤	0.006	<0.00006	0.00						
					82	フェントエート(PAP)	殺虫剤、殺菌剤	0.007	<0.00007	0.00						