

平田浄水場原水サンプリング栓 原水 水質管理目標設定項目【15】 農薬類 (令和5年5月)

試料採取時の記録事項	採水箇所	平田浄水場
	採水月日	5月10日
	採水時間	8:41
	天候(前日)	晴
	天候(当日)	晴
	気温(°C)	14.0
	水温(°C)	9.8

水質管理目標設定項目【15】 農薬類		用途	検査結果
	農薬名		測定値
1	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	殺菌剤	<0.0005
2	2,2-DPA(ダラボン)	除草剤	<0.008
3	2,4-D (2,4-PA)	除草剤	<0.0002
4	EPN	殺虫剤	<0.00004
5	MCPA	除草剤	<0.00005
6	アシュラム	除草剤	<0.009
7	アセフェート	殺虫剤, 殺菌剤	<0.00006
8	アトラジン	除草剤	<0.0001
9	アニコホス	除草剤	<0.00003
10	アミトラス	殺虫剤	<0.00006
11	アラクロー	除草剤	<0.0003
12	イソキサチオン	殺虫剤	<0.00005
13	イソフェンホス	殺菌剤	<0.00001
14	イソプロカルブ (MIPC)	殺虫剤	<0.0001
15	イソプロチオラン (IPT)	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	<0.003
16	イブフェンカルバゾン	除草剤	<0.00002
17	イプロベンホス (IBP)	殺菌剤	<0.0009
18	イミノクタジン	殺虫剤, 殺菌剤	<0.00006
19	インダノファン	除草剤	<0.00009
20	エスプロカルブ	除草剤	<0.0003
21	エトフェンブロックス	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0008
22	エンドスルファン (ベンゾエピン)	殺虫剤	<0.0001
23	オキサジクロメホン	除草剤	<0.0002
24	オキシシン銅 (有機銅)	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0003
25	オリサストロビン	殺虫剤, 殺菌剤	<0.001
26	カズサホス	殺虫剤	<0.000006
27	カフェンストロール	殺虫剤, 除草剤	<0.00008
28	カルタップ	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	<0.0008
29	カルバリル (NAC)	殺虫剤	<0.0002
30	カルボフラン	代謝物	<0.000003
31	キノクラミン (ACN)	除草剤	<0.00005
32	キャプタン	殺菌剤	<0.003
33	クミルロン	除草剤	<0.0003
34	グリホサート	除草剤	<0.02
35	グルホシネート	除草剤, 植物成長調整剤	<0.0002
36	クロメフロップ	除草剤	<0.0002
37	クロルニトロフェン (CNP)	除草剤	<0.000001
38	クロルピリホス	殺虫剤	<0.00003
39	クロロタロニル (TPN)	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0005
40	シアナジン	除草剤	<0.00001
41	シアノホス (CYAP)	殺虫剤	<0.00003
42	ジウロン (DCMU)	除草剤	<0.0002
43	ジクロベニル (DBN)	除草剤	<0.0003
44	ジクロルボス (DDVP)	殺虫剤	<0.00008
45	ジクワット	除草剤	<0.0001
46	ジスルホトン (エチルチオメトン)	殺虫剤	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0005
48	ジチオビル	除草剤	<0.00009
49	シハロホップフチル	除草剤	<0.00006
50	シマジン (CAT)	除草剤	<0.00003
51	シメタメトリン	除草剤	<0.0002
52	シメトエート	殺虫剤	<0.0005
53	シメトリン	除草剤	<0.0003
54	ダイアジノン	殺虫剤, 殺菌剤	<0.00003
55	ダイムロン	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	<0.008
56	タゾメット, メタム (カーバム) 及びメ	殺菌剤	<0.0001
57	チアジニル	殺虫剤, 殺菌剤	<0.001
58	チウラム	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0002

水質管理目標設定項目【15】 農薬類		用途	検査結果
	農薬名		測定値
59	チオジカルブ	殺虫剤	<0.0008
60	チオファネートメチル	殺虫剤, 殺菌剤	<0.003
61	チオベンカルブ	除草剤	<0.0002
62	テフリルトリオン	除草剤	<0.00002
63	テルブカルブ (MBPMC)	除草剤	<0.0002
64	トリクロビル	除草剤	<0.00006
65	トリクロルホン (DEP)	殺虫剤	<0.00005
66	トリシクラゾール	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	<0.001
67	トリフルラリン	除草剤	<0.0006
68	ナプロバミド	除草剤	<0.0003
69	パラコート	除草剤	<0.00005
70	ピベロホス	除草剤	<0.000009
71	ピラクロニル	除草剤	<0.0001
72	ピラソキシフェン	除草剤	<0.00004
73	ピラソリネート (ピラソレート)	除草剤	<0.0002
74	ピリダフェンチオン	殺虫剤	<0.00002
75	ピリプチカルブ	除草剤	<0.0002
76	ピロキロン	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0005
77	フィプロニル	殺虫剤, 殺菌剤	<0.000005
78	フェントロチオン (MEP)	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	<0.0001
79	フェノブカルブ (BPMC)	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0003
80	フェリムゾン	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0005
81	フェンチオン (MPP)	殺虫剤	<0.00006
82	フェントエート (PAP)	殺虫剤, 殺菌剤	<0.00007
83	フェントラザミド	除草剤	<0.0001
84	フサライド	殺虫剤, 殺菌剤	<0.001
85	フタクロール	除草剤	<0.0003
86	フタミホス	除草剤	<0.0002
87	ブプロフェジン	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0002
88	フルアジナム	殺菌剤	<0.0003
89	プレチラクロール	除草剤	<0.0005
90	プロシモドン	殺菌剤	<0.0009
91	プロチオホス	殺虫剤	<0.00007
92	プロビコナゾール	殺菌剤	<0.0005
93	プロビザミド	除草剤	<0.0005
94	プロベナゾール	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0003
95	プロモブチド	殺虫剤, 除草剤	<0.001
96	パノミル	殺菌剤	<0.0002
97	ベンジクロン	殺虫剤, 殺菌剤	<0.001
98	ベンゾピシクロン	除草剤	<0.0009
99	ベンゾフェナップ	除草剤	<0.00005
100	ベントラソ	除草剤	<0.002
101	ベンディメタリン	除草剤, 植物成長調整剤	<0.003
102	ベンフルカルブ	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0002
103	ベンフルラリン (バスロジン)	除草剤	<0.0001
104	ベンフレセート	除草剤	<0.0007
105	ホスチアゼート	殺虫剤	<0.00005
106	マラチオン (マラソン)	殺虫剤	<0.007
107	メコフロップ (MCP)	除草剤	<0.0005
108	メソミル	殺虫剤	<0.0003
109	メタラキシル	殺虫剤, 殺菌剤	<0.002
110	メチダチオン (DMTP)	殺虫剤	<0.00004
111	メトミノストロビン	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0004
112	メトリブジン	除草剤	<0.0003
113	メフェナセット	除草剤	<0.0002
114	メプロニル	殺虫剤, 殺菌剤	<0.001
115	モリネート	除草剤	<0.00005
検出値と目標値の比の和			0.00
検査機関			2

※検査機関 1: 企業局平田浄水場 2: 日本環境科学株式会社

平田浄水場原水サンプリング栓 原水 水質管理目標設定項目【15】 農薬類 (令和5年7月)

試料採取時の記録事項	採水箇所	平田浄水場
	採水月日	7月5日
	採水時間	8:36
	天候(前日)	曇
	天候(当日)	晴
	気温(°C)	23.7
	水温(°C)	19.1

水質管理目標設定項目【15】 農薬類		検査結果
農薬名	用途	測定値
1 1,3-ジクロロプロペン (D-D)	殺菌剤	<0.0005
2 2,2-DPA(ダラボン)	除草剤	<0.008
3 2,4-D (2,4-PA)	除草剤	<0.0002
4 EPN	殺虫剤	<0.00004
5 MCPA	除草剤	<0.00005
6 アシュラム	除草剤	<0.009
7 アセフェート	殺虫剤, 殺菌剤	<0.00006
8 アトラジン	除草剤	<0.0001
9 アニロホス	除草剤	<0.00003
10 アミトラス	殺虫剤	<0.00006
11 アラクロール	除草剤	<0.0003
12 イソキサチオン	殺虫剤	<0.00005
13 イソフェンホス	殺菌剤	<0.00001
14 イソプロカルブ (MIPC)	殺虫剤	<0.0001
15 イソプロチオラン (IPT)	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	<0.003
16 イブフェンカルバゾン	除草剤	<0.00002
17 イプロベンホス (IBP)	殺菌剤	<0.0009
18 イミノクタジン	殺虫剤, 殺菌剤	<0.00006
19 インダノファン	除草剤	<0.00009
20 エスプロカルブ	除草剤	<0.0003
21 エトフェンブロックス	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0008
22 エントスルファン (ベンゾエピン)	殺虫剤	<0.0001
23 オキサジクロメホン	除草剤	<0.0002
24 オキシジン銅 (有機銅)	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0003
25 オリサストロビン	殺虫剤, 殺菌剤	<0.001
26 カズサホス	殺虫剤	<0.000006
27 カフェンストロール	殺虫剤, 除草剤	<0.00008
28 カルタップ	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	<0.0008
29 カルバリル (NAC)	殺虫剤	<0.0002
30 カルボフラン	代謝物	<0.000003
31 キノクラミン (ACN)	除草剤	<0.00005
32 キャプタン	殺菌剤	<0.003
33 クミルロン	除草剤	<0.0003
34 グリホサート	除草剤	<0.02
35 グルホシネート	除草剤, 植物成長調整剤	<0.0002
36 クロメフロップ	除草剤	<0.0002
37 クロルニトロフェン (CNP)	除草剤	<0.000001
38 クロルピリホス	殺虫剤	<0.00003
39 クロラタロニル (TPN)	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0005
40 シアナジン	除草剤	<0.00001
41 シアノホス (CYAP)	殺虫剤	<0.00003
42 シウロン (DCMU)	除草剤	<0.0002
43 ジクロベニル (DBN)	除草剤	<0.0003
44 ジクロルボス (DDVP)	殺虫剤	<0.00008
45 ジクワット	除草剤	<0.0001
46 ジスルホトン (エチルチオメトン)	殺虫剤	<0.00004
47 ジチオカルバメート系農薬	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0005
48 ジチオビル	除草剤	<0.00009
49 シハロホップブチル	除草剤	<0.00006
50 シマジン (CAT)	除草剤	<0.00003
51 シメタメトリン	除草剤	<0.0002
52 シメトエート	殺虫剤	<0.0005
53 シメトリン	除草剤	<0.0003
54 ダイアジノン	殺虫剤, 殺菌剤	<0.00003
55 ダイムロン	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	<0.008
56 タソメット, メタム (カーバム) 及びメ	殺菌剤	<0.0001
57 チアジニル	殺虫剤, 殺菌剤	<0.001
58 チウラム	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0002

水質管理目標設定項目【15】 農薬類		検査結果
農薬名	用途	測定値
59 チオジカルブ	殺虫剤	<0.0008
60 チオファネートメチル	殺虫剤, 殺菌剤	<0.003
61 チオベンカルブ	除草剤	<0.0002
62 テフリルトリオン	除草剤	<0.00002
63 テルブカルブ (MBPMC)	除草剤	<0.0002
64 トリクロビル	除草剤	<0.00006
65 トリクロルホン (DEP)	殺虫剤	<0.00005
66 トリシクラゾール	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	<0.001
67 トリフルラリン	除草剤	<0.0006
68 ナプロバミド	除草剤	<0.0003
69 パラコート	除草剤	<0.00005
70 ビベロホス	除草剤	<0.00009
71 ピラクロニル	除草剤	<0.0001
72 ピラソキシフェン	除草剤	<0.00004
73 ピラソリネート (ピラソレート)	除草剤	<0.0002
74 ピリダフェンチオン	殺虫剤	<0.00002
75 ピリプチカルブ	除草剤	<0.0002
76 ピロキロン	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0005
77 フィプロニル	殺虫剤, 殺菌剤	<0.000005
78 フェントロチオン (MEP)	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	<0.0001
79 フェノブカルブ (BPMC)	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0003
80 フェリムゾン	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0005
81 フェンチオン (MPP)	殺虫剤	<0.00006
82 フェントエート (PAP)	殺虫剤, 殺菌剤	<0.00007
83 フェントラザミド	除草剤	<0.0001
84 フサライド	殺虫剤, 殺菌剤	<0.001
85 フタクロール	除草剤	<0.0003
86 フタミホス	除草剤	<0.0002
87 ブロフェジン	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0002
88 フルアジナム	殺菌剤	<0.0003
89 プレチラクロール	除草剤	<0.0005
90 プロシモドン	殺菌剤	<0.0009
91 プロチオホス	殺虫剤	<0.00007
92 プロビコナゾール	殺菌剤	<0.0005
93 プロビザミド	除草剤	<0.0005
94 プロベナゾール	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0003
95 プロモブチド	殺虫剤, 除草剤	<0.001
96 バノミル	殺菌剤	<0.0002
97 バンジクロン	殺虫剤, 殺菌剤	<0.001
98 バンゾピシクロン	除草剤	<0.0009
99 バンゾフェナップ	除草剤	<0.00005
100 バンタゾン	除草剤	<0.002
101 バンディメタリン	除草剤, 植物成長調整剤	<0.003
102 バンフルカルブ	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0002
103 バンフルラリン (バスロジン)	除草剤	<0.0001
104 バンフレセート	除草剤	<0.0007
105 ホスチアゼート	殺虫剤	<0.00005
106 マラチオン (マラソン)	殺虫剤	<0.007
107 メコフロップ (MCP)	除草剤	<0.0005
108 メソミル	殺虫剤	<0.0003
109 メタラキシル	殺虫剤, 殺菌剤	<0.002
110 メチダチオン (DMTP)	殺虫剤	<0.00004
111 メトミノストロビン	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0004
112 メトリブジン	除草剤	<0.0003
113 メフェナセット	除草剤	<0.0002
114 メプロニル	殺虫剤, 殺菌剤	<0.001
115 モリネート	除草剤	<0.00005
検出値と目標値の比の和		0.00
検査機関		2

※検査機関 1: 企業局平田浄水場 2: 日本環境科学株式会社

平田浄水場原水サンプリング栓 原水 水質管理目標設定項目【15】 農薬類 (令和5年9月)

試料採取時の記録事項	採水箇所	平田浄水場
	採水月日	9月6日
	採水時間	8:43
	天候(前日)	曇
	天候(当日)	雨
	気温(°C)	24.5
	水温(°C)	14.5

水質管理目標設定項目【15】 農薬類		検査結果
農薬名	用途	測定値
1 1,3-ジクロロプロペン (D-D)	殺菌剤	<0.0005
2 2,2-DPA(ダラボン)	除草剤	<0.008
3 2,4-D (2,4-PA)	除草剤	<0.0002
4 EPN	殺虫剤	<0.00004
5 MCPA	除草剤	<0.00005
6 アシュラム	除草剤	<0.009
7 アセフェート	殺虫剤, 殺菌剤	<0.00006
8 アトラジン	除草剤	<0.0001
9 アニロホス	除草剤	<0.00003
10 アミトラス	殺虫剤	<0.00006
11 アラクロール	除草剤	<0.0003
12 イソキサチオン	殺虫剤	<0.00005
13 イソフェンホス	殺菌剤	<0.00001
14 イソプロカルブ (MIPC)	殺虫剤	<0.0001
15 イソプロチオラン (IPT)	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	<0.003
16 イブフェンカルバゾン	除草剤	<0.00002
17 イプロベンホス (IBP)	殺菌剤	<0.0009
18 イミノクタジン	殺虫剤, 殺菌剤	<0.00006
19 インダノファン	除草剤	<0.00009
20 エスプロカルブ	除草剤	<0.0003
21 エトフェンブロックス	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0008
22 エントスルファン (ベンゾエピン)	殺虫剤	<0.0001
23 オキサジクロメホン	除草剤	<0.0002
24 オキシジン銅 (有機銅)	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0003
25 オリサストロビン	殺虫剤, 殺菌剤	<0.001
26 カズサホス	殺虫剤	<0.000006
27 カフェンストロール	殺虫剤, 除草剤	<0.00008
28 カルタップ	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	<0.0008
29 カルバリル (NAC)	殺虫剤	<0.0002
30 カルボフラン	代謝物	<0.000003
31 キノクラミン (ACN)	除草剤	<0.00005
32 キャプタン	殺菌剤	<0.003
33 クミルロン	除草剤	<0.0003
34 グリホサート	除草剤	<0.02
35 グルホシネート	除草剤, 植物成長調整剤	<0.0002
36 クロメフロップ	除草剤	<0.0002
37 クロルニトロフェン (CNP)	除草剤	<0.000001
38 クロルピリホス	殺虫剤	<0.00003
39 クロラタロニル (TPN)	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0005
40 シアナジン	除草剤	<0.00001
41 シアノホス (CYAP)	殺虫剤	<0.00003
42 シウロン (DCMU)	除草剤	<0.0002
43 ジクロベニル (DBN)	除草剤	<0.0003
44 ジクロルボス (DDVP)	殺虫剤	<0.00008
45 ジクワット	除草剤	<0.0001
46 ジスルホトン (エチルチオメトン)	殺虫剤	<0.00004
47 ジチオカルバメート系農薬	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0005
48 ジチオビル	除草剤	<0.00009
49 シハロホップフチル	除草剤	<0.00006
50 シマジン (CAT)	除草剤	<0.00003
51 シメタメトリン	除草剤	<0.0002
52 シメトエート	殺虫剤	<0.0005
53 シメトリン	除草剤	<0.0003
54 ダイアジノン	殺虫剤, 殺菌剤	<0.00003
55 ダイムロン	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	<0.008
56 タソメット, メタム (カーバム) 及びメ	殺菌剤	<0.0001
57 チアジニル	殺虫剤, 殺菌剤	<0.001
58 チウラム	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0002

水質管理目標設定項目【15】 農薬類		検査結果
農薬名	用途	測定値
59 チオジカルブ	殺虫剤	<0.0008
60 チオファネートメチル	殺虫剤, 殺菌剤	<0.003
61 チオベンカルブ	除草剤	<0.0002
62 テフリルトリオン	除草剤	<0.00002
63 テルブカルブ (MBPMC)	除草剤	<0.0002
64 トリクロビル	除草剤	<0.00006
65 トリクロルホン (DEP)	殺虫剤	<0.00005
66 トリシクラゾール	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	<0.001
67 トリフルラリン	除草剤	<0.0006
68 ナプロバミド	除草剤	<0.0003
69 パラコート	除草剤	<0.00005
70 ビベロホス	除草剤	<0.000009
71 ピラクロニル	除草剤	<0.0001
72 ピラソキシフェン	除草剤	<0.00004
73 ピラソリネート (ピラソレート)	除草剤	<0.0002
74 ピリダフェンチオン	殺虫剤	<0.00002
75 ピリプチカルブ	除草剤	<0.0002
76 ピロキロン	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0005
77 フィプロニル	殺虫剤, 殺菌剤	<0.000005
78 フェントロチオン (MEP)	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	<0.0001
79 フェノブカルブ (BPMC)	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0003
80 フェリムゾン	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0005
81 フェンチオン (MPP)	殺虫剤	<0.00006
82 フェントエート (PAP)	殺虫剤, 殺菌剤	<0.00007
83 フェントラザミド	除草剤	<0.0001
84 フサライド	殺虫剤, 殺菌剤	<0.001
85 フタクロール	除草剤	<0.0003
86 フタミホス	除草剤	<0.0002
87 ブロフェジン	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0002
88 フルアジナム	殺菌剤	<0.0003
89 プレチラクロール	除草剤	<0.0005
90 プロシモドン	殺菌剤	<0.0009
91 プロチオホス	殺虫剤	<0.00007
92 プロビコナゾール	殺菌剤	<0.0005
93 プロビザミド	除草剤	<0.0005
94 プロベナゾール	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0003
95 プロモプチド	殺虫剤, 除草剤	<0.001
96 バノミル	殺菌剤	<0.0002
97 バンジクロン	殺虫剤, 殺菌剤	<0.001
98 バンゾピシクロン	除草剤	<0.0009
99 バンゾフェナップ	除草剤	<0.00005
100 バンタゾン	除草剤	<0.002
101 バンディメタリン	除草剤, 植物成長調整剤	<0.003
102 バンフルカルブ	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0002
103 バンフルラリン (バスロジン)	除草剤	<0.0001
104 バンフレセート	除草剤	<0.0007
105 ホスチアゼート	殺虫剤	<0.00005
106 マラチオン (マラソン)	殺虫剤	<0.007
107 メコフロップ (MCP)	除草剤	<0.0005
108 メソミル	殺虫剤	<0.0003
109 メタラキシル	殺虫剤, 殺菌剤	<0.002
110 メチダチオン (DMTP)	殺虫剤	<0.00004
111 メトミノストロビン	殺虫剤, 殺菌剤	<0.0004
112 メトリブジン	除草剤	<0.0003
113 メフェナセット	除草剤	<0.0002
114 メプロニル	殺虫剤, 殺菌剤	<0.001
115 モリネート	除草剤	<0.00005
検出値と目標値の比の和		0.00
検査機関		2

※検査機関 1: 企業局平田浄水場 2: 日本環境科学株式会社